

पत्रांक 337/2021

कार्यालय अधिष्ठान अग्निशाम पदाधिकारी, जमशेदपुर

सेवा में,

दिनांक 26.05.21

निदेशक
केरल पब्लिक स्कूल,
बुर्मा मीन्स, जमशेदपुर।

प्रसंग :- आपका पत्रांक नीचे दिनांक 24.05.2021

विषय :- के. पी. एस. बुर्मा मीन्स, जमशेदपुर जमशेदपुर अग्नि सुरक्षा
अनापत्ति प्रमाण-पत्र का प्रेषण।

महाशय,

के. पी. एस. बुर्मा मीन्स जमशेदपुर के अग्नि सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जांच अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा की गई जांच के क्रम में सभी व्यवस्थायें संतोषजनक एवं क्रियाशील पाये गये। अतः यदि इनका अनुमति का नवीकरण एक वर्ष के लिए किया जाता है तो निम्न शर्तों के अधीन इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है :-

1. सभी उपकरण अपने निर्धारित स्थान पर तथा अच्छी तरह संधारित रखे जायेगे।
2. किसी भी निकास द्वार को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जायेगा।
3. सभी उपकरणों की जांच एवं निरीक्षण अपने सुरक्षाकर्मी अवधिकार कराते रहेंगे।
4. किसी भी अकारिमक्ता के लिए एसेम्बली प्लेस को हर समय खाली रखा जायेगा।
5. वर्ष में कम से कम दो बार Excavation Drill कराया जायेगा, जिसमें कम से कम एक बार स्थानीय अग्निशमन सेवा को भी साथ में रखा जायेगा।
6. Pest किये गये Exit Sign is Emergency Service के टेलीफोन नंबरों को भी संधारित रखा जाएगा।
7. किसी भी प्रकार का अनियमितता पाये जाने पर बीच में भी अनुमति रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है।

यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत तिथि से एक वर्ष के लिए वैध है।

प्रतिलिपि
KERALA PUBLIC SCHOOL, BURMAMINES
राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, झारखंड, PRINCIPAL
Kerala Public School
Burmamines

विश्वासभाजन

2
9/6/21
अधिष्ठान अग्नि शम पदाधिकारी
जमशेदपुर